

WE SERVE TO SAVE

To

Navnirman Kelavani Mandal
Plot No.134 , Shri M.K.Mehta Campus ,
GIDC Industrial Estate , Umargam ,
Ta.Umargam , Dist.Valsad , Gujarat .

ઇનવર્ડ નં.૧૩૭૨, તા.૦૩/૦૫/૨૦૨૧

વિષય:- ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ અન્વયે અત્રેથી ફક્ત અભિપ્રાય આપવા બાબત. (**Provisional - N.O.C**)

સંદર્ભ :- અરજદાર શ્રી Navnirman Kelavani Mandal , Plot No.134 , Shri M.K.Mehta Campus GIDC Industrial Estate , Umargam , Ta.Umargam , Dist.Valsad , Gujarat ની અરજી શૈક્ષણિક Bldg.1 [G+ 1st Floor], Height 07.95 Mtrs., Bldg.2 [G+ 1st] Floor], Height 08.10 Mtrs., Bldg.3 [G+ 2nd Floor], Height 11.65 Mtrs., Bldg.4 [G+ 2nd Floor], Height 11.85 Mtrs., Bldg.5 [G+ 2nd Floor], Height 11.85 Mtrs.

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે ના પત્ર અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદારશ્રી Navnirman Kelavani Mandal , Plot No.134 , Shri M.K.Mehta Campus ,GIDC Industrial Estate , Umargam , Ta.Umargam , Dist.Valsad , Gujarat ની શૈક્ષણિક હેતુ ની અરજી આવેલ હોય જે ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઇફ સેફ્ટી મેજર એક્ટ -૨૦૧૩ નાં ઉલ્લેખીત નિયમો મુજબ અત્રેનાં ફાયર પ્રિવેન્શન અને પ્રોટેક્શન મુજબ નો અભિપ્રાય માંગેલ છે. જેમા નીચેના કોષ્ટક મુજબ ની જોગવાઈ હોવી જરૂરી છે. તેમજ ઇનસ્ટોલ કર્યા બાદ ચાલુ હાલતમાં હોવી જાઈએ.


અનુ નં	વિગત
૧	૩૦ મીટર હોઝ રીલ સાથે પ્રીમાઇસીસ એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ.
૨	એ.બી.સી. ૬.૦૦ કે.જી. ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશન પ્રીમાઇસીસ માં એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ.
૩	સી.ઓ.ટુ.ઝ.પ કે.જી. ફાયર એક્સ્ટીંગ્યુશન પ્રીમાઇસીસ માં એરીયા કવર કરે તે મુજબ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ.
૪	મેઇન ઇલેક્ટ્રીકલ ફાયર પંપ , બોડી પંપ , તેમજ બેકઅપમાં જનરેટર હોવું જોઈએ.
૫	ટુ વે ફાયર વ્રીગેડ ઇનલેટ હોવું જોઈએ.
૬	એ.સી રૂમમાં સ્મોક ડીટેક્ટર તેમજ તમામ પ્રીમાઇસીસ એરીયા કવર કરે તે મુજબ ફાયર એલાર્મ સીસ્ટમ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ.
૭	અંડર ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક ૫૦,૦૦૦ લીટર કેપીસીટી ની હોવી જોઈએ.
૮	ઓવર હેડ વોટર ટેન્ક ૧૦,૦૦૦ લીટર કેપીસીટી ની હોવી જોઈએ.
૯	સેફ્ટી સાઇનેજીસ બોર્ડ ઇનસ્ટોલ કરેલ હોવું જોઈએ.
૧૦	એન્ટ્રી તેમજ એક્ઝીટ અલગ અલગ હોવી જોઈએ.
૧૧	વધુમાં સરકાર શ્રી તરફથી નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેનું સમયસર પાલન કરવાનું રહેશે.

આ પત્ર ફક્ત કામચલાઉ (પ્રોવીઝનલ) ધોરણે અમારા તરફથી આપવામાં આવે છે

સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક હેતુ માં ફાયર સેફ્ટી અને પ્રોટેક્શન ઇન્કવીપમેન્ટ કાયમી ધોરણે ફીક્સ લગાડયા બાદજ આપના તરફથી અમારા વિભાગને જાણ કર્યા બાદ ફાયર ફાઇટીંગ સુવિધા નુ ઇન્સપેક્શન કર્યા બાદ એન.ઓ.સી.આપવા માં આવશે.આ અભિપ્રાય ની સમય મર્યાદા ઇસ્યુ કર્યા થી એક વર્ષ સુધી વેલીડીટી રહેશે.

જાવકનં/અભિપ્રાય નં. ૧૧૬૩
તા. ૦૮/૦૫/૨૦૨૧




ડી.એચ.માખીજાની
રીજનલ ફાયર ઓફીસર
સુરત



NAVNIRMAN KELAVANI MANDAL

Plot No. 134, Shri M. K. Mehta Campus, GIDC Ind. Estate, Umargam, Tal. : Umargam,
Dist. Valsad - 396 171. Email : mkmehta311@gmail.com, website : shrimkmehtaschool.com

Managed :

- Shri M. K. Mehta High School (Gujarati Medium) - 2561630
- Shri M. K. Mehta Eng. Med. School (CBSE Board) - 2563599
- Shri M. K. Mehta College of Education (B.Ed. Course) V.N.S.G.Univ. - 2561414
- Suresh Mehta College of Science & Commerce (B.Sc., & B.Com Course) V.N.S.G. Univ. - 2561311

TO,
REGIONAL FIRE OFFICER
MUGALISARA FIRE STATION
SURAT.

REGIONAL FIRE OFFICE
SOUTH REGION, SURAT
INWARD NO. 1372
DATE: 03/05/2021

SUBJECT: Approval of Fire Fighting Layout Plan.

Respected Sir,


On the above cited subject, we want to install Fire Fighting System in our Residential Building "Plot no. 134, Shri M. K. Mehta Campus, GIDC industrial. Estate, Umargam, Tal -Umargam Dist. Valsad - 396171"

We enclosed drawing layout for Fire Fighting System approval.

PROJECT DETAIL:

Site	Plot no. 134, Shri M. K. Mehta Campus, GIDC industrial. Estate, Umargam, Tal -Umargam Dist. Valsad - 396171
Location	UMBERGAM, VALSAD
Type Of Building	EDUCATIONAL
No. Of Floor & Height	BUILDING 01 - G + 1 (07.95MTR) BUILDING 02 - G + 1 (08.10 MTR) BUILDING 03 - G + 2 (11.65 MTR) BUILDING 04 - G + 2 (11.85 MTR) BUILDING 05 - G + 2 (11.85 MTR)
No of Building	5

You are hereby requested kindly give us approval for installation of Fire Fighting System as per drawing layout.


SECRETARY
NAVNIRMAN KELAVANI MANDAL